

TABELA REGULACYJNA – obowiązująca od: 2022-07-01

Odbiorca: **SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CUPRUM” W POLKOWICACH**
Węzeł cieplny: Polkowice, Lipowa 28

Obliczeniowe parametry sieci ciepłowniczej:	130/70	[°C]	
Zamówiona moc na potrzeby wody użytkowej:	0.02000	[MW]	
Zamówiona moc na potrzeby grzania:	0.08700	[MW]	
Zamówiona moc na potrzeby wentylacji:		[MW]	
Zamówiona moc na potrzeby technologiczne:		[MW]	
Całkowita moc zamówiona:	0.10700	[MW]	
Maksymalne natężenie wody sieciowej:	1,534	[t/h]	1,640 [m³/h]
Obliczeniowa temperatura zewnętrzna:	-18,0	[°C]	
Normatywna temp. ogrzewanych pomieszczeń:	21,0	[°C]	
Obniżenie temperatury w przyłączy:	2,0	[°C]	

Temperatura powietrza	Współczynnik obciążenia cieplnego	Temperatura wody zasilającej	Temperatura Wody powrotnej	Moc cieplna
[°C]	(-)	[°C]	[°C]	[MW]
-18	1,000	130,0	70,0	0,10700
-17	0,974	128,2	69,5	0,10474
-16	0,949	126,3	68,9	0,10256
-15	0,923	124,5	68,3	0,10030
-14	0,897	122,7	67,7	0,09804
-13	0,872	120,8	67,1	0,09586
-12	0,846	119,0	66,5	0,09360
-11	0,821	117,2	65,9	0,09143
-10	0,795	115,3	65,4	0,08917
-9	0,769	113,5	64,8	0,08690
-8	0,744	111,7	64,2	0,08473
-7	0,718	109,8	63,6	0,08247
-6	0,692	108,0	63,0	0,08020
-5	0,667	106,2	62,4	0,07803
-4	0,641	104,3	61,8	0,07577
-3	0,615	102,5	61,3	0,07351
-2	0,590	100,7	60,7	0,07133
-1	0,564	98,8	60,1	0,06907
0	0,538	97,0	59,5	0,06681
1	0,513	95,2	58,9	0,06463
2	0,487	93,3	58,3	0,06237
3	0,462	91,5	57,7	0,06019
4	0,436	89,7	57,2	0,05793
5	0,410	87,8	56,6	0,05567
6	0,385	86,0	56,0	0,05350
7	0,359	84,2	55,4	0,05123
8	0,333	82,3	54,8	0,04897
9	0,308	80,5	54,2	0,04680
10	0,282	78,7	53,6	0,04453
11	0,256	76,8	53,1	0,04227
12	0,231	75,0	52,5	0,04010

Temperatura zasilania podana jest dla nośnika ciepła wychodzącego ze źródła ciepła.

*Dopuszczalne odchylenie temperatury zasilania wynosi +/- 5% pod warunkiem,
 że temperatura wody powrotnej mieści się w tolerancji +7%/-10%*

Polkowice, 2022-07-15

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej
 Sp. z o.o.
 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2
 tel. 76 846-29-11, fax 76 846-29-60
 KRS -0000074347, NIP 692-000-12-19
 Regon 390556659

KIEROWNIK
 Działu Energetyki i Pomiarów

 mgr inż. Jerzy Polkowski