

UWAGI WYKONAWCZE

1. Posadzkę wykonać ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej.
2. Nad zlew doprowadzić wodę zimną i zakończyć kurkiem ze złączką do węża.
3. Wszystkie prace wykonac zgodnei z normą PN-B-02423: "Węzły ciepłownicze - Wymagania i badania przy odbiorze"
4. Urządzenia zabudować zgodnie z wykazami z PB.
5. Kratkę podłogową podłączyć do istniejącej studzienki schładzającej. Istniejącą kanalizacje, wyprowdzic ponad posadzkę i podłączyć zlew.
6. Na rurociągu doprowadzającym wodę nad zlew zamontować wodomierz 1,5m3/h.
7. Drzwi wejsciowe do węzła zamontować jako pożarowe o odporności ogniowej min EI 30
8. Przejścia rurociągów technologicznych i kabli elektrycznych wykonać jako pożarowe o odporności ogniowej min EI 60
9. Ściany i stropy powinny mieć klasę odporności ogniowej REI60.

INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2				
OBIEKT	Budynek użyteczności publicznej ; 59-100 Polkowice, ul. Rynek 1				
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY			DATA	listopad 2015 r.
BRANŻA	BUDOWLANA			SKALA	1:25
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacje sanitarne węzła cieplnego - wod.-kan, wentylacja			Rys. nr	02/S
USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE " IDEA PROJEKT " Jacek Ślemp 59-300 Lubin ul.Wronia 11/22	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Imię i nazwisko	Zakres uprawnień	Nr uprawnień	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Ślemp	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.	LBS/0064/POOS/14	